

Radzyń Podlaski, dnia 27.09.2024 r.

I-ZP.271.11.2024

Wykonawcy Wszyscy

Na podstawie art.135 ust. 1 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2023 r. poz 1605) informuję, że do Zamawiającego od Wykonawców wpłynęły zapytania do SWZ.

**Odpowiedzi do zapytań nr 2**

Pytanie:

Czy Zamawiający potwierdza, że w udzielonej odpowiedzi z dnia 24.09.2024 doszło do omyłki pisarskiej i w związku z przedmiotem zamówienia który nie zawiera w swoim zakresie dostawy systemu, Zamawiający nie wymaga przedstawienia certyfikatu ZD4i dla sterowników systemu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga również dostawy systemu sterowania oświetleniem zgodnie z załączonym opisem.

Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności pomiędzy kontrolerem systemu sterowania a złączem Zhaga.

Zamawiający akceptuje kontrolery systemu sterowania znajdujące się na oficjalnej liście na stronie <https://www.dali-alliance.org/> certyfikowanych urządzeń w zakresie D4i.

Wójt Gminy

(-) Daniel Grochowski