

Radzyń Podlaski, 22.10.2025 r.

Dot. I-ZP.271.12.2025

Wykonawcy Wszyscy

Na podstawie art.284 ust. 2 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że do Zamawiającego od Wykonawców wpłynęły zapytania do SWZ.

Odpowiedzi do zapytań nr 2

1.Ze względu na wiele różnych dokumentów opisanych jako specyfikacje techniczne, prosimy o potwierdzenie, że wymagane parametry oferowanych opraw znajdują się w Projektach Technicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż parametry opraw znajdują się w projektach technicznych oraz specyfikacjach technicznych.

2.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga opraw drogowych z modułami LED i temperaturze barwowej 4000K +/-200K.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opraw z modułem LED o temperaturze *barwowej 4000K +- 200K*

Wójt Gminy
(-) Daniel Grochowski