

Radzyń Podlaski, 5.11.2025 r.

Dot. I-ZP.271.14.2025

Wykonawcy Wszyscy

Na podstawie art.284 ust. 2 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że do Zamawiającego od Wykonawców wpłynęły zapytania do SWZ.

Odpowiedzi do zapytań nr 1

1 Proszę o akceptację agregatu 32kW: zbiornik 76l, rok produkcji 2025

Odpowiedź; Zamawiający dopuścił agregat o mocy nie mniejszej niż 32 kW i nie większej niż 50 kW w zał. nr 5 do SWZ. Jeśli Wykonawca proponuje agregat o mocy 32 kW spełni wymagania wskazane w OPZ. Zamawiający dopuszcza min. pojemność zbiornika 76 l. Wykonawca winien dostarczyć agregat nie starszy niż z 2024 r. Jeśli Wykonawca proponuje agregat z 2025 r. to spełni wymagania wskazane w opz.

2. Proszę o potwierdzenie, że w ramach zakresu jest wyłączenie dostawa bez montażu:

Odpowiedź: W ramach zamówienia jest dostawa z przeprowadzeniem próbnego rozruchu patrz pkt. 9 dot. pierwszej pozycji i pkt. 38 z drugiej pozycji opz.

3.Zewnętrzna szafa samoczynnego załączania rezerwy o stopniu ochrony minimum IP 54.

Odpowiedź: Zamawiający wskazał taki sam parametr w opz.

4.Proszę o akceptację agregatu 24kW posadowionego na przyczepie platformowej o min. DMC 1500 kg dopasowanych do gabarytów agregatu, zbiornik 76l, rok produkcji 2025

Odpowiedź; moc zaproponowana przez Wykonawcę wpisuje się w ramy przewidziane przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza poj. silnika nie mniejszą niż 76 l. Wykonawca winien dostarczyć agregat nie starszy niż z 2024 r. Jeśli Wykonawca proponuje agregat z 2025 r. to spełni wymagania wskazane w opz.

5. Proszę o podanie minimalnego i maksymalnego okresu gwarancji oraz czy w ofercie mają być zawarte przeglądy

Odpowiedź: Zamawiający wskazał na etapie ogłaszania postępowania minimalny okres gwarancji dla agregatów- minimum 5 lat z serwisem i przeglądami- patrz zał. nr 5 do SWZ

6. W zakresie umowy proszę o: - usunięcie w § 3 ust.8.8 "ryzyko" oraz o dopisanie koszt wykonania zastępczego musi być rynkowy dla tego typu usługi i nie może być rażąco wysoki –

Odpowiedź: Zamawiający usunął słowo „ ryzyko” oraz dopisał „iż koszt wykonania zastępczego będzie odpowiedni cenom rynkowymi i nie będzie rażąco wysoki.

6. W § 3 ust. 8.10 proszę o usunięcie", z tym że dwukrotna naprawa tego samego elementu, tego samego rodzaju, uprawnia Zamawiającego do żądania wymiany na nowy. W przypadku braku możliwości naprawy wadliwego elementu, wymianie podlega cały element" z uwagi na nierynkowy charakter zapisu - w 8.11 proszę o usunięcie wymiana na nowy

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami §3 ust. 8.10 i 8.11 Zamawiający żąda od Wykonawcy wymiany całego elementu lub podzespołu na nowy bądź naprawić przedmiot umowy poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonej części, z tym że dwukrotna naprawa tego samego elementu, tego samego rodzaju, uprawnia Zamawiającego do żądania wymiany na nowy. W przypadku braku możliwości naprawy wadliwego elementu, wymianie podlega cały element. Zamawiający uważa, iż ww. zapis nie jest nierynkowy. Ww. zapisy pozostają bez zmian.

7. Proszę o potwierdzenie, że w ramach zadania wykonawca ma dostarczyć urządzenia, natomiast ich podłączenie do instalacji Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Odpowiedź: Tak

Wójt Gminy

(-) Daniel Grochowski