

GN.II.6630.73.2025

Radzyń Podlaski, dnia 24 lipca 2025 r.

PROTOKÓŁ Nr GN.II.6630.73.2025
z narady koordynacyjnej

Opis przedmiotu narady: uzgodnienie lokalizacji słupów oświetleniowych.

Lokalizacja sieci:

obręb Główny gm. Radzyń Podlaski dz. nr 396.

Wnioskodawca: Elektro Usługi Tadeusz Korulczyk
ul. Konstytucji 3 Maja 4
21 – 300 Radzyń Podlaski

Inwestor: Gmina Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21 – 300 Radzyń Podlaski Podlaska

data rozpoczęcia narady: 14.08.2025 r.

data zakończenia narady: 29.08.2025 r.

Zespół narady koordynacyjnej podczas konsultacji w dniach **14.08.2025 – 29.08.2025 r.** dokonał uzgodnień dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji inwestycji z następującymi uwagami i zaleceniami:

1. Uzgodnienie lokalizacji latarni Protokołem nr GN.II.6630.62.2025 zostało anulowane przez Wnioskodawcę.
2. FIBEE IV SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 18.08.2025 r., we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE IV SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
3. Całość prac projektowo-budowlanych wykonać zgodnie z zasadami BHP, istniejącymi normami i przepisami, w tym m. in. zgodnie z PN-76/E-05125; N-SEP-E-004 dla linii kablowych, PN-EN 50423-1, PN-EN 5100-1, N-SEP-E-003 dla linii napowietrznych oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin
4. Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanego obiektu z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie.
5. Niniejszy protokół stanowi integralną część załącznika mapowego.

Konsultanci zespołu biorący udział w naradzie w dniach 14.08.2025 r. – 29.08.2025 r.

Instytucja	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe	Podpis	Nr uwagi
1. Zarząd Dróg Powiatowych w Radzynie Podlaskim	Zenon Pałka	uzgodniono elektronicznie	brak uwag
2. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Radzyń Podl.	Piotr Jeż	uzgodniono elektronicznie	pkt. 3

3. PUK Sp. z o.o. Radzyń Podlaski	-----	-----	-----
4. ZUW Parczew	-----	-----	-----
5. Orange Polska	-----	zawiadomiono elektronicznie	brak odpowiedzi
6. PEC Sp. z o.o. Radzyń Podlaski	-----	-----	-----
7. PSG Sp. z o. o. Gazownia w Łukowie	-----	-----	-----
8. Urząd Miasta Radzyń Podl.	-----	-----	-----
9. Urząd Gminy w Radzynie Podl.	-----	zawiadomiono elektronicznie	brak odpowiedzi
10. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	-----	-----	-----
11. GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon Międzyrzec Podlaski	Mateusz Nowosielski	uzgodniono elektronicznie	brak uwag
12. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podl.	Emilia Parchomiuk	uzgodniono elektronicznie	brak uwag
13. Elenger Dystrybucja sp. z o. o. Placówka Terenowa w Wieluniu	-----	-----	-----
14. Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii – LRSS	Monika Pajurek	uzgodniono elektronicznie	brak uwag
15. Fibee IV Sp. z o.o./ GlobalSystem	Agnieszka Krasoń	uzgodniono elektronicznie	pkt. 2
16. Lukman Multimedia Sp. z o.o.	-----	zawiadomiono elektronicznie	brak odpowiedzi
17. MediaSystem	-----	zawiadomiono elektronicznie	brak odpowiedzi
18. Multimedia Polska Sp. z o.o.	Robert Borawski	uzgodniono elektronicznie	brak uwag
19. Zakład Gospodarki Komunalnej w Borkach	-----	-----	-----

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodność powyższego
z oryginałem stwierdzam

Z up. STAROSTY

Tomasz Kosiński
inspektor w Wydziale
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami