

linii kablowych nn

Objekt: Oświetlenie drogowe Paszki Małe gm. Radzyń podlaski

Tabela nr 1

| Lp. | ADRESY | | DŁUGOŚĆ JŚC | | | | DŁUGOŚĆ KABLA | | | | APARATURA | | | | | | | | | | | | | | RURY | | OCHRONA | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|----------|---------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|---------|--------------------------|-----------------|-----------------|---|
| | Początek kabla | Koniec kabla | Całkowita w ita w ita | | | | Wprowadzenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ziemia | słup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | YAKY4x35 | YAKY 4x25 | YKY 4x10 | YKY 3x4 | YKY 3x2,5 | Przewód AsXSn2x25 | do stacji transformatorowej (m) | do Sz.O. (m) | do słupa, oprawy, rozdzielnic (m) | Długość zapasów kabla | wężykowanie - 3% | Żerdź ŻN-10/200 | Żerdź E10,5 | Wysięgnik 1m/1m /10st. | Lampa ośw. drogowego LED 50W | Belka B-60 | Opr. Bezpiecznika napow. 25A | Rozłącznik słupowy 160A 1 faz. | Wkładka top. WT -00/gG 4A | Wkładka topikowa B/Wts 4A | Zacisk przebijający | Uchwyt wysięgnika do ŻN | Uchwyt wysięgn.na słup wirowany | Kabel YKY3x2,5 | Śruba hakowa M16215 | Złącze słupowe likl.ochr. | Wył. nadpr. 1pC4A | uchwyt przelotowy | Uchwyt odciągowy | Rura dwudź. HDPE _φ 160 (m) | Rura dwudź. HDPE _φ 110 (m) | Rura HDPE _φ 75 (m) | Rura HDPE _φ 50 (m) | Rura PCV f28 (m) | Zacisk z ogranicznikiem przepięć | Uchwyty | FeZn 25x4mm ² | Grot do uzioomu | Pret uziom 1.9m | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obw. nr 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | sł. nr 2 | sł. nr 2/1 | | | | 4 | 36 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 2 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 4 | 1 | 4 | |
| 2 | sł. nr2/1 | sł. nr 2/2 | | | | 4 | 36 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | 4 | 2 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 4 | 1 | 4 |
| 3 | sł. nr 2/2 | sł. nr 2/3 | | | | 4 | 33 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | 4 | 2 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 4 | 1 | 4 |
| 4 | sł. nr 2/3 | sł. nr 2/4 | | | | 4 | 39 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | 1 | 4 |
| Razem | | | m. | m | m. | m. | 16 m. | 144 m. | | | | | | 3 szt | 1 szt | 4 szt | 4 szt | 8 szt | 4 szt | 1 szt | 1 szt | 4 szt | 8 szt | 3 szt | 1 szt | 16 szt | 8 szt | szt | szt | 2 szt | 2 szt | m. | m. | m. | m. | m. | 2 szt | szt | 8 m. | 2 szt | 8 szt | |